## ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Όριο οικισμού
- Y1 — Προτεινόμενος αγωγός ύδρευσης Y1
- PL/22.475/4/75 — 6.25-9.68 — Ονομασία / Μήκος(m) / Διάμετρος αγωγού (mm) Παροχή (l/s) / Ταχύτητα (m/s )
- M61 — 22.400/50.850 — Υπολογιστικός κόμβος δικτύου Υψόμετρο εδάφους (m) / Ύψος πίεσης (m)
- Πυροσβεστικός κρουνός
- Αεραξαγωγός
- Εκκενωτής
- BM 1/100 — Αρίθμηση δικλείδος Διάμετρος δικλείδος
- Αγκύρωση γωνιών τύπου A1
- Αγκύρωση του τύπου B1

## ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Αγωγοί ύδρευσης από HDPE 3ης γενιάς, ονομαστικής πιέσεως 10ατμ.
2. Το πρόσημο στην τιμή της παροχής εξαρτάται από τη συμβατική φορά του αγωγού.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ




ΦΟΡΕΑΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

ΕΡΓΟ : Οριστική μελέτη ύδρευσης Κάτω Άγιου Πέτρου

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ :
**ΥΠΟΔΟΜΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.**
**Μαβίλιος 34**
**Αθήνα**
**Τηλ : 2108642510**

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : **1. Βασιλόπουλος Ηλίας (Δρ. Μηχ/κός)**
**2. Μαρόντου Ζαχαρούλα (Πολιτικός Μηχ/κός)**
**3. Τζουρνιβάλος Γεώργιος (Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχ/κός)**
**4. Παπαθανασόπουλου Μαρία (Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχ/κός)**
**5. Μπιλάνα Νατάλια (Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχ/κός)**

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ : ΥΔΡ1.9

ΚΛΙΜΑΚΑ : 1 : 500

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

| | | ΥΠΟΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΓΡ.-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ. | |
| ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ | ΓΡΗΓΟΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ | |

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Αριθμός ..... ΘΕΣΗ ΕΦΡΑΓΙΔΑΣ