


Κατάλογος φωτιστικών (Κτίριο 1, Α' ΟΡΟΦΟΣ)								
Ευρετήριο	Κατασκευαστής	Όνομα στοιχείου	Αριθμός είδους	Εξοπλισμός	Φωτεινή ροή	Συντελεστής συντήρησης	Ισχύς σύνδεσης	Αριθμός
1	PETRIDIS	LUNA ROUND 125 LED CHIP ECO MINI 12W 4000K	46573_	1x LED LUNA ROUND 125 ECO MINI 12W 4000K	1070 lm	0.80	12 W	4
2	PETRIDIS	LUNA ROUND 210 LED CHIP 30W 3000K	466632+40029	1x LED LUNA ROUND 210 30W 3000K	3143 lm	0.80	33 W	24
#	Όνομα	Παράμετροι	Min	Max	Μέσος όρος	Min/Μέσο	Min/Max	
1	Επίπεδο εργασίας (ΚΟΥζίνα)	Κάθετη ένταση φωτισμού (Προσαρμοστικό)	153 lx	237 lx	206 lx	0.74	0.65	
2	Επίπεδο εργασίας (ΑΙΘΟΥΣΑ 5 – ΜΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ)	Κάθετη ένταση φωτισμού (Προσαρμοστικό)	170 lx	526 lx	347 lx	0.49	0.32	
3	Επίπεδο εργασίας (ΑΙΘΟΥΣΑ 6 – ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ)	Κάθετη ένταση φωτισμού (Προσαρμοστικό)	167 lx	394 lx	317 lx	0.53	0.42	



ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ:	ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ	
ΘΕΣΗ:	ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΥΡΙΟΥ - Δ.Δ.ΥΔΡΟΥΣΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ	
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:	ΧΑΤΖΗΜΠΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ	
ΕΡΓΟ:	ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΑΥΡΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	
ΜΕΛΕΤΗ:	Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ	
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:	ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΣ ΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Α ΚΑΙ Β	
ΚΛΙΜΑΚΑ:	1:50	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021	
ΕΛΕΓΧΟΣ:	ΘΕΩΡΗΣΗ:	ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ & ΜΗΧ/ΛΟΓ ΣΥΝΑΡΧΗΤΗ Α.Μ.ΤΕ. 1017 ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΝΤΙΣΤ. 57 ΜΗΧ/ΛΟΓ 15.10.2019 ΤΗΛ. 210 73 44 11 12 ΑΔΜ. 075724 Π. ΧΑΤΖΗΜΠΑΛΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΕΛ. Δ.Ε. ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΕΡΓΑ, Α.Π. Τ.Ε.Ε. 15383 ΑΥΤ. 215-22-2000 ΠΑΡ. 101-21 ΑΘΗΝΑ ΗΜΕΡ. 22-03-2019 FAX: 210 2423110 ΑΦΜ: 997702010 ΔΟΥ: ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ