

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΣΥΜΒΟΛΟ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
⊗ PA 6	ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡ/ΡΑΣ ΚΟΝΕΟΣ 6kgr
⊗ C 6	ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡ/ΡΑΣ CO2 6kgr
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
EXIT	ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
	ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
	ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΑΠΝΟΥ
	ΣΕΙΡΗΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
	ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ
	ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
⊗ T 25 PA	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΠΥΡ/ΡΑΣ PA 25 Kg
Π.Ε.	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ
SAND	ΚΑΔΟΣ ΑΜΜΟΥ 25 Kg ΚΑΙ ΦΤΥΑΡΙ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ

- ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
- ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
- ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ ΜΕ ΣΟΒΑ
- ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ
- ΤΟΙΧΟΣ ΠΑΡΟΜΟΙΑΣ ΔΟΜΗΣ
- ΚΑΘΑΡΟΥΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ
- ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑ
- ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ
- ΤΟΙΧΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΕ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ 5 ΕΚ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΘΥΡΑ: ύψος περσιού, ύψος πυβδός, πλάτος

ΠΟΡΤΕΣ: πλάτος, ύψος

* ΤΑ ΥΨΗ ΠΑΙΡΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΘΜΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΣΤΑΘΜΕΣ

- ΣΤΑΘΜΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ
- ΣΤΑΘΜΗ Μ'ΠΕΤΟΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

- 1.00 — ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΝ
- 0.95 — ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

ΤΑ ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ.

ΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ +0.00 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΗ ΣΤΑΘΜΗ +19.57 ΤΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ:	ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
ΘΕΣΗ:	ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΥΡΙΟΥ - Δ.Δ.ΥΔΡΟΥΣΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:	ΧΑΤΖΗΜΠΑΗΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ

ΕΡΓΟ:

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΑΥΡΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΜΕΛΕΤΗ:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

Π01

ΚΛΙΜΑΚΑ:	1:50
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021

ΕΛΕΓΧΟΣ	ΘΕΩΡΗΣΗ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ
		ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΠΛ.ΗΛΕ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ & ΜΗΧ/ΚΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΜΠ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΥΤΗΣ 57 ΜΑΡΟΥΣΙ 151 25 ΤΗΛ. 210 6125 [illegible] ΑΦΜ: 075734[illegible] ΤΕΕ/ΤΟΕΒ Π. ΧΑΤΖΗΜΠΑΗΛΟΣ & ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΕΑΣΙΝΟΥ 4 ΜΑΡΟΥΣΙ 151 25 ΤΗΛ. 210 6125313 ΑΥΤΗΣ 57 ΜΑΡΟΥΣΙ 151 25 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 6125000 FAX: 210 6125111 ΑΦΜ: 097702010 ΔΟΥ: ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ