



Κατάλογος φωτιστικών (Κτίριο 1, ΙΣΟΓΕΙΟ)								
Ευρετήριο	Κατασκευαστής	Όνομα στοιχείου	Αριθμός είδους	Εξοπλισμός	Φωτεινή ροή	Συντελεστής συντήρησης	Ισχύς σύνδεσης	Αριθμός
1	PETRIDIS	LUNA ROUND 210 LED CHIP 30W 3000K	466632+40029 —	1x LED LUNA ROUND 210 30W 3000K	3143 lm	0.80	33 W	40
#	Όνομα	Παράμετροι	Min	Max	Μέσος όρος	Min/Μέσο	Min/Max	
1	Επίπεδο εργασίας (ΥΠΟΔΟΧΗ – ΕΙΣΟΔΟΣ)	Κάθετη ένταση φωτισμού (Προσαρμοστικό)	81.0 lx	194 lx	136 lx	0.60	0.42	
2	Επίπεδο εργασίας (ΑΙΘΟΥΣΑ 1 – ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ)	Κάθετη ένταση φωτισμού (Προσαρμοστικό)	219 lx	433 lx	359 lx	0.61	0.51	
3	Επίπεδο εργασίας (ΑΙΘΟΥΣΑ 2 – ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ)	Κάθετη ένταση φωτισμού (Προσαρμοστικό)	195 lx	396 lx	324 lx	0.60	0.49	

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

ΘΕΣΗ: ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΥΡΙΟΥ - Δ.Δ.ΥΔΡΟΥΣΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΧΑΤΖΗΜΠΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ

ΕΡΓΟ:

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΑΥΡΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΜΕΛΕΤΗ:

Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Α ΚΑΙ Β

Φ01

ΚΑΙΜΑΚΑ:

1:50

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΘΕΩΡΗΣΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΣΥΜΠΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΑ Α.Μ. ΤΕΛΕΤΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΒΛΗΤΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΛΛ. ΤΕΕ 2017/2018
ΑΦΜ: 075131424

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ
Π. ΧΑΤΖΗΜΠΑΛΟΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ & ΠΑ.Ο.Ε.
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΛΥΣΙΣ 32 ΚΑΡΟ ΠΕΛΛΙΔΕΩ 101 ΣΥΛΛΗΝΑ
ΤΗΛ: 2107200000 FAX: 210 2622010
ΑΦΜ: 997702010 ΔΟΥ: ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ